



d.o.o. Grubišno Polje

43290 Grubišno Polje, Tereze Bernadete Banje 6, HRVATSKA

tel.++385(0)43 486 054

fax.++385(0)43 485 058

E-mail samcro@samcro.hr

Izjava o sukladnosti

Broj izjave: **077**

**Za PP-RCT sistem razvoda izrađen iz polipropilena
(cijevi, spojnice, kuglaste slavine, ventili)**

proizvođača FV plast a.s. Kozovazska 1049/3, 250 88 Čelakovice, Republika Češka

Ovom izjavom o sukladnosti izjavljujemo da su svi elementi sistema izrađeni sukladno važećim normama i propisima.

Namjena: sistem je namjenjen za distribuciju pitke vode, za distribuciju tople vode, industrijske potrebe i za centralno i podno grijanje

Sistem se sa svim elementima radi u dimenzijama Ø20-Ø250 mm SDR 7,4

Cijevi od polipropilena PP-RCT mogu se koristiti za distribuciju tople vode na temperaturi od 90°C.

TABLICA PARAMETARA CIJEVI PP-RCT (u skladu s DIN 8077)

GRIJANJE – koeficijent sigurnosti 1,5		
Temperatura (°C)	Vrijeme rada (godine)	Maksimalni dozvoljeni radni tlak (bar)
		PP-RCT HOT PP-RCT FASER HOT PP-RCT STABIOXY SDR 7,4
60	1	14,2
	5	13,6
	10	13,4
	25	13,1
	50	12,8
70	1	11,9
	5	11,4
	10	11,2
	25	10,9
	50	10,7
80	1	9,9
	5	9,5
	10	9,3
	25	9,1
95	1	7,4
	5	7,1

Tehničke karakteristike elemenata, konstrukcija, materijali i ispitivanja u skladu su sa niže navedenim standardima i normama što proizvođač potvrđuje svojim certifikatom izdanim u Zlinu 31.01.2014.

EN ISO 15874	DIN 16962
EN ISO 21003	ISO 10508
DIN 8077	DVS 2207
DIN 8078	DVS 2208

Temeljem odgovornosti proizvođača i temeljem izjave proizvođača o sukladnosti br. 14 0044 V/AO od 31.01.2014. koja je izdana u skladu s važećim europskim standardima, uključivo sve dopune i izmjene, izdaje se ova izjava koja vrijedi do opoziva ili izmjene sadržaja.

A purple stamp with the text "SAM CRO" and "d.o.o. GRUBIŠNO POLJE" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SAM CRO d.o.o. Grubišno Polje